



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55а, тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-45, 77-12-47)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан
(652804, г. Осинники ул. Ленина, дом 76, тел. 5-22-82)

Предписание № 143/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец Культуры «Шахтер»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Администрации Осинниковского городского округа
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Сапожкова Леонида Анатольевича от «02» октября 2019 года, № 143, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 13 ч 00 мин «16» октября 2019г.; с 15ч00мин по 16 ч00 мин «17» октября 2019 г проведена плановая выездная проверка заместителем главного
(вид проверки) должность, звание, фамилия,

государственного инспектора г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Проценко Татьяной Валерьевной, помещений и территории МАУК ДК «Шахтер» по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 19
имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с врио директора МАУК ДК «Шахтер» Юделис А.С.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На путях эвакуации допускается размещение, в том числе временное – предметов быта (в коридоре возле бара); под лестницей эвакуационного выхода допускается размещение, в том числе временное, горючих материалов (трибуна)	п.23ж, 36 б «Правил Противопожарного режима в РФ» (утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.02.2020г	
2	Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная установленным порядком, составлена не в полном объеме, а именно указаны требования нормативных документов по пожарной безопасности, которые установлены для МАУК ДК «Шахтер», но отсутствуют данные о требованиях пожарной безопасности которые выполнены в МАУК ДК «Шахтер».	ч.4, 5 ст. 64 Технического регламента о пожарной безопасности № 123 – ФЗ от 22.07.2008	01.02.2020г	

заместитель главного государственного инспектора г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Проценко Т.В.

руководитель МАУК ДК «Шахтер»

3	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена с нарушением требований раздела XVIII «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012г, а именно не отражены следующие вопросы: порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы, обязанности и действия работников при вызове пожарной охраны, не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	п. 461г, к, 462 «Правил Противопожарного режима в РФ» (утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.02.2020г	
4	Баннеры, размещенные на фасаде здания, выполнены из материалов с группой горючести Г2 (умеренногорючие) (сертификаты соответствия №ЦОТК.СН.ПР002.Н.00088)	п.40.1 «Правил Противопожарного режима в РФ» (утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.02.2020г	
5	Отсутствуют знаки пожарной безопасности в местах ручного пуска установок пожарной сигнализации – знак F10; в местах нахождения звукового оповещателя – знак F 11	п.43 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. ПП № 390 от 25.04.12г; Ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 12.4.026-2015 Приложение К	01.02.2020г	
6	Не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), ткань коричневого цвета (занавес) и деревянных конструкций сцены. При отсутствии инструкции на огнезащитный состав, или отсутствии в инструкции сроков проверки качества огнезащитной обработки, данная проверка проводится не реже 1 раза в год.	п.21 «Правил Противопожарного режима в РФ» (утв. ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.02.2020г	
7	При облицовке стен концертного зала (с посадочными местами 366 – 285 в зале + 81 на балконе) применены панели ламинированные на основе древесно-волоконистых плит с показателями пожарной опасности Г4; В3; Д3; Т4 (требуемые материалы классом пожарной опасности КМ0); при облицовке потолков в концертном зале применены материалы с неподтвержденным классом пожарной опасности (требуемые материалы классом пожарной опасности КМ0) при покрытии полов в концертном зале применены материалы с неподтвержденным классом пожарной опасности (требуемые материалы классом пожарной опасности КМ2).	Ст. 89, 146; табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.02.2020г	
8	Пожарные извещатели на балконе размещены в непосредственной близости к электросветильникам, пожарные извещатели в шахматном клубе размещены на расстоянии менее 0,5 м от инфракрасного обогревателя. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м	ст 6, 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111 - 116 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.02.2020г	
9	Точечные дымовые пожарные извещатели размещены под фальшпотолком. Однако пожарные извещатели надлежит размещать под перекрытием, допускается использовать для защиты пространства, расположенного ниже пер-	ст 6, 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111 - 116 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Техниче-	01.02.2020г	

<p>форированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия: перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40% поверхности; минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм; толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.</p>	<p>ский регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.3.8; п.13.3.4; п.13.3.16 СП 5.13130.2009</p>		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель главного государственного инспектора г.Осинники и г.Калтан по пожарному надзору

Проценко Т.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



М.Л.П.

« 17 » октября 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" " 20__ г.

Информация о направлении предписания посредством почтовой связи с уведомлением о вручении (указать дату направления, номер почтовой квитанции, приобретаемой к настоящему предписанию) _____